LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř
Polní 340/23, 639 00 Brno

L 1147

Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 26-16189, D-365643

Zákazník	Dodavatel
DEZINFEX s.r.o. Kozinova 319/11 627 00 Brno	LABTECH s.r.o. Zkušební laboratoř Brno Polní 340/23 639 00 Brno

Číslo objednávky **26-16189**
Analyzovaný materiál Teplá voda

Vzorkoval(a) Zákazník
Datum vzorkování 12. 10. 2026
Místo odběru DEZINFEX s.r.o.

Datum přijetí a provedení analýz 13. 10. 2026 – 23. 10. 2026

Číslo vzorku **26-16189-001** **vzorek č.1 Kolej Blanice, VS, VV, HW-C**

Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v aktuálním znění, přílohy č. 2

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Metoda SOP:
Legionella species	**0**	KTJ/100 ml	Max. 100 MH	vyhovuje	MIB 18 [A]
Teplota	**54,5**	°C	Min. 55 DH	vyhovuje	ECH 15 [A]

Výrok o shodě
Způsob hodnocení shody: Vyhovuje – vyhovuje limitu, Nevyhovuje – nevyhovuje limitu.
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření.
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

Použité metody

MIB 18	ČSN EN ISO 11731	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
ECH 15	ČSN 75 7342	Stanoveno na místě odběru

A Zkouška v rozsahu akreditace

Poznámky
Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace vztahující se k odběru vzorku a materiálu uvedené v záhlaví vzorku byly převzaty od zákazníka. Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř
Polní 340/23, 639 00 Brno

L 1147

Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Číslo objednávky **26-16189**
Analyzovaný materiál Teplá voda

Vzorkoval(a) Zákazník
Datum vzorkování 12. 10. 2026
Místo odběru DEZINFEX s.r.o.

Datum přijetí a provedení analýz 13. 10. 2026 – 23. 10. 2026

Číslo vzorku **26-16189-002** **vzorek č.2 Kolej Blanice, pokoj 620, koupelna U**

Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v aktuálním znění, přílohy č. 2

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Metoda SOP:
Legionella species	**0**	KTJ/100 ml	Max. 100 MH	vyhovuje	MIB 18 [A]
Teplota	**53,5**	°C	Min. 55 DH		ECH 15 [A]

Výrok o shodě
Způsob hodnocení shody: Vyhovuje – vyhovuje limitu, Nevyhovuje – nevyhovuje limitu.
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření.
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

Použité metody

MIB 18	ČSN EN ISO 11731	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
ECH 15	ČSN 75 7342	Stanoveno na místě odběru

A Zkouška v rozsahu akreditace

Poznámky
Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace vztahující se k odběru vzorku a materiálu uvedené v záhlaví vzorku byly převzaty od zákazníka. Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř
Polní 340/23, 639 00 Brno

Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Číslo objednávky	**26-16189**
Analyzovaný materiál	Teplá voda
Vzorkoval(a)	Zákazník
Datum vzorkování	12. 10. 2026
Místo odběru	DEZINFEX s.r.o.
Datum přijetí a provedení analýz	13. 10. 2026 – 23. 10. 2026

Číslo vzorku **26-16189-003** **vzorek č.3 Kolej Blanice, pokoj 620, umývárna U**

Limitní hodnoty převzaty z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., v aktuálním znění, přílohy č. 2

Parametr	Výsledek	Jednotka	Limit	Vyhodnocení	Metoda SOP:
Legionella species	**0**	KTJ/100 ml	Max. 100 MH	vyhovuje	MIB 18 [A]
Teplota	**53,6**	°C	Min. 55 DH		ECH 15 [A]

Výrok o shodě

Způsob hodnocení shody: Vyhovuje – vyhovuje limitu, Nevyhovuje – nevyhovuje limitu.
Použité rozhodovací pravidlo: Při hodnocení nebyla zohledněna nejistota měření.
Vyhláška č. 252/2004 Sb.: DH - doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

Použité metody

MIB 18	ČSN EN ISO 11731	Zkušební laboratoř Brno, Polní 340/23, 639 00 Brno
ECH 15	ČSN 75 7342	Stanoveno na místě odběru

A Zkouška v rozsahu akreditace

Poznámky

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace vztahující se k odběru vzorku a materiálu uvedené v záhlaví vzorku byly převzaty od zákazníka. Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol schválil(a)	Ing. Pavel Hradil, Vedoucí Zkušební laboratoře Brno
Dne	23. 10. 2026





Konec protokolu